

Kleczew, 02.12.2020 r.

WYJAŚNIENIE

DO SIWZ DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY KLECZEW W ROKU 2021” - ogłoszenie nr 616091-N-2020 z dnia 26.11.2020 r.

W związku z pytaniem oferenta dotyczącego temperatury w jakiej będzie rozliczane paliwo Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie wyjaśnia:

W Dziale **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, TERMIN WYKONANIA** w ust. 2 pkt 3)-5) istnieje zapis:

- „3) Rozliczenie każdorazowej dostawy (tankowania) odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazań przepływomierza);
- 4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w pompę ssąco-tłoczącą, wąż gumowy, legalizowany przepływomierz wskazujący dokładną ilość wydanego paliwa w temperaturze referencyjnej 15 °C.
- 5) Dostarczona ilość oleju opałowego winna być fakturowana zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15 °C.”

Ww. zapisy SIWZ mówią o temperaturze referencyjnej 15 °C.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
mgr Maria Dobska